

NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Bezpieczeństwa Zdrowotnego Środowiska

ATEST HIGIENICZNY
HYGIENIC CERTIFICATE

BK/K/0417/01/2018

ORYGINAŁ

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: **Mini Apple Pie: AST-09UW4SVETG10, AST-12UW4SVETG10, AST-18UW4SFATG10, AST-24UW4SDBTG10, AST-09UW4RVETG00, AST-12UW4RVETG00, AST-18UW4RXATG00, AST-24UW4RBBTG00, Iris: AS-09UR4SYDTD, AS-12UR4SYDTD, AS-18UR4SFATD6, AS-24UR4SDBTD6**

Zawierający / containing: HIPS, PP, Cu i inne składniki wg dokumentacji producenta

Przeznaczony do / destined: wentylacji i klimatyzacji (chłodzenie, grzanie, osuszanie) pomieszczeń w budynkach mieszkalnych, użyteczności publicznej

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie wyrobów musi być zgodne z przepisami dotyczącymi obiektu, w którym są one montowane. W obiektach służby zdrowia zastosowanie urządzeń z wyłączeniem pomieszczeń o podwyższonych wymaganiach higienicznych (sale operacyjne, OIOM, sale wybudzeniowe itp.), w salach chorych powietrze z urządzeń nie powinno być kierowane bezpośrednio na pacjentów oraz nie powinno powodować unoszenia kurzu z podłogi. Atest nie obejmuje wymiennych filtrów powietrza stosowanych w w/w urządzeniach. Zastosowane czynniki chłodnicze muszą być zgodne z przepisami aktualnymi w dniu sprzedaży urządzenia. Montaż i eksploatacja zgodnie z zaleceniami producenta.

Atest higieniczny nie dot. parametrów technicznych, walorów użytkowych i oceny właściwości alergizujących wyrobu / Hygienic certificate does not apply to technical parameters, utility value and allergenic properties of the product

Wytwórca / producer:

Hisense International Co., Ltd

No.8, Ronggang Rd, Ronggui, Shunde, Foshan, Guangdong, Chiny

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Schiessl Polska Sp. z o. o.
02-871 Warszawa
Karczunkowska 46


Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2023-04-30 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2023-04-30 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 30 kwietnia 2018

The date of issue of the certificate: 30th April 2018

Kierownik
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska


dr Bożena Krogulska