



- **Zastosowanie:** przeznaczone do ogniochronnego uszczelniania przejść:
 - rur palnych,
- **Montaż:**
 - w ścianach - jedna opaska w osi ściany,
 - w stropach - jedna opaska wewnątrz stropu powinna znajdować się 1 cm powyżej dolnej krawędzi stropu. Wolne przestrzenie pomiędzy opaską a ścianą (stropem) należy wypełnić zaprawą cementową lub gipsową. Szczegółowe zasady montażu i zakres stosowania określone są w Aprobacie Technicznej.
 - W celu przeprowadzenia szkolenia i uzyskania Licencji Wykonawcy należy skontaktować się z przedstawicielem firmy Niczuk Metall-PL.

Średnica zewnętrzna uszczelnianej rury [mm]	Wymiary A x g [mm] L [mm] K [mm]			Masa [kg]	Oznaczenie do zamówienia	Numer katalogowy
50□	290	210	60x6,0	0,10	OO-50	80610005005
82	370	290	60x6,0	0,14	OO-82	80610008205
110	458	388	60x9,5	0,27	OO-110	80610011005
125	540	450	60x9,5	0,70	OO-125	80610012505
160	683	583	100x11,4	0,88	OO-160	80610016005

